



РОССЕТИ  
СЕВЕРО-ЗАПАД

Производственное отделение  
«Северные электрические сети»  
Псковского филиала  
публичного акционерного общества  
«Россети Северо-Запад»

Ул. Индустриальная, д. 10, г. Псков, 180021  
www.pskovenergo.mrsksevzap.ru

тел.: +7 (8112) 53-26-05, 59-74-50  
факс: +7 (8112) 59-74-59  
e-mail: sevfas@sever.pskovenergo.ru

08.04.2022

№ МР217-3/06-01/1154

На

от

Главе города Пскова  
Е.А. Полонской

Ул. Некрасова, д. 14, г. Псков,  
180000

В.Ю. Иванову  
Ул. Линейная, д. 60, г. Псков

М ОН 22  
890  
2

О предоставлении информации (421)

Уважаемая Елена Александровна!

На Ваше письмо от 11.03.2022 №443 сообщая следующее.

Электроснабжение жилого дома №60, ул. Линейная, г. Псков осуществляется по воздушной линии электропередач (ВЛ-0,4кВ) от трансформаторной подстанции (ТП) №1401, питающая ВЛ-10кВ 100-01 по третьей категории надежности.

С января по 07.04.2022 зафиксировано два аварийных отключения ВЛ-10кВ л.100-01 суммарной продолжительностью 5,25 часа. Аварийных отключений по ВЛ-0,4кВ не зафиксировано.

Аварийно-восстановительные работы были проведены в максимально короткие сроки.

Время перерыва электроснабжения не превысило времени, допустимого Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания таких услуг, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 для потребителей третьей категории надежности.

Согласно п.34 раздела IV «Порядок введения ограничения режима потребления в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций» правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012г. N442 в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения или угрозы возникновения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений допускается ограничение режима потребления без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

Плановых отключений ВЛ-10кВ л.100-01, ВЛ-0,4кВ от ТП №1401 в указанный выше период не проводилось.

С целью улучшения надежности электроснабжения в 2021 году выполнены

следующие работы на ВЛ-10кВ л.100-01: расчистка трассы в объеме 0,5га, валка угрожающих деревьев в количестве 19шт., выполнена обрезка крон деревьев 5шт., ремонт линейного разъединителя – 1шт., замена шлейфа – 1шт.

Главный инженер производственного отделения



С.В. Бойков

Андреанова (8112) 597-482

